

第4表 1需要家(低圧受電)当たりの停電状況

(10電力計)

区分 年度	停電回数 (延回数/需要家数)		停電時間(分) (延時間/需要家数)		1回の停電当たりの停電時間 (分/回)	
	作業	事故	作業	事故	作業	事故
H5	0.06	0.17 (-)	6	32 (-)	100	188 (-)
6	0.04	0.21 (0.04)	4	38 (30)	100	181 (750)
7	0.04	0.14 (-)	4	6 (-)	100	43 (-)
8	0.04	0.12 (-)	4	12 (-)	100	100 (-)
9	0.04	0.12 (-)	4	11 (-)	100	92 (-)
10	0.04	0.16 (-)	5	20 (-)	125	125 (-)
11	0.04	0.18 (0.04)	6	25 (21)	150	139 (675)
12	0.04	0.14 (-)	5	9 (-)	125	64 (-)
13	0.05	0.11 (-)	5	6 (-)	100	55 (-)
14	0.05	0.12 (-)	5	13 (-)	100	108 (-)

(備考) 1.平成8年度より沖縄電力を加え10電力計とした。(平成7年度以前のデータは9電力値)
2.()内の数値は、災害分の再掲である。