

第3表 電気供給支障事故の推移

(10電力計)

| 年度<br>項目        | H11   | 12    | 13    | 14    | 15    | 16     | 17     | 18     | 19    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 供給支障事故件数(件)     | 9,861 | 8,616 | 7,785 | 9,279 | 8,606 | 21,998 | 10,783 | 10,782 | 9,736 |
| 供給支障事故率(件/億kWh) | 1.21  | 1.03  | 0.94  | 1.10  | 1.03  | 2.54   | 1.22   | 1.21   | 1.05  |
| 年間需要電力量(億kWh)   | 8,169 | 8,379 | 8,241 | 8,415 | 8,343 | 8,654  | 8,826  | 8,894  | 9,195 |