

第1表の1 設備別電気事故件数

設置者の別 供給支障 事故発生箇所		電 気 事 業 者			自家用電気工作物設置者			合 計
		有	無	計	有	無	計	
発 電 所	水 力	11	87	98		1	1	99
	火 力	31	47	78		69	69	147
	燃 料 電 池							
	太 陽 電 池							
	風 力		19	19	1	27	28	47
	原 子 力		17	17				17
	計	42	170	212	1	97	98	310
変 電 所		68	21	89		1	1	90
送電線路 及び 特別高圧 配電線路	架 空	253	33	286		1	1	287
	地 中	12	5	17		1	1	18
	計	265	38	303		2	2	305
高 圧 配電線路	架 空	9,700	5	9,705		1	1	9,706
	地 中	252		252				252
	計	9,952	5	9,957		1	1	9,958
低 圧 配 電 線 路			2	2				2
需 要 設 備			4	4	48	77	125	129
他 社 事 故 波 及 (被 害 な し)		457		457				457
合 計		10,784	240	11,024	49	178	227	11,251
他社事故波及 (再掲)	電 気 事 業 者	14		14	1		1	15
	自家用電気工作物 を設置する者	445		445	3		3	448

(備 考) 1. 電気事業者における需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について記載した。
2. 自家用電気工作物設置者における供給支障の有無の区別は、他社事故波及の有無をいう。