

第3表 電気供給支障事故の推移

(10電力計)

年度 項目	H10	11	12	13	14	15	16	17
供給支障事故件数(件)	10,250	9,861	8,616	7,785	9,279	8,606	21,998	10,783
供給支障事故率(件/億kWh)	1.28	1.21	1.03	0.94	1.10	1.03	2.54	1.22
年間需要電力量(億kWh)	7,990	8,169	8,379	8,241	8,415	8,343	8,654	8,826