

第1表の1 設備別電気事故件数

設置者の別 供給支障 事故発生箇所		電 気 事 業 者			自家用電気工作物設置者			合 計
		有	無	計	有	無	計	
発 電 所	水 力	27	115	142		8	8	150
	火 力	23	56	79		83	83	162
	燃 料 電 池							
	太 陽 電 池							
	風 力		17	17		29	29	46
	原 子 力		21	21				21
	計	50	209	259		120	120	379
変 電 所		95	15	110	1	2	3	113
送電線路 及び 特別高圧 配電線路	架 空	499	48	547	2	5	7	554
	地 中	8	10	18		2	2	20
	計	507	58	565	2	7	9	574
高 圧 配電線路	架 空	20,425	11	20,436	1	4	5	20,441
	地 中	326		326				326
	計	20,751	11	20,762	1	4	5	20,767
低 圧 配 電 線 路			10	10		2	2	12
需 要 設 備		8	22	30	152	68	220	250
他 社 事 故 波 及 (被 害 な し)		599		599	4		4	603
合 計		22,010	325	22,335	160	203	363	22,698
他社事故波及 (再掲)	電 気 事 業 者	26		26	-	-	-	26
	自家用電気工作物 を設置する者	584		584	-	-	-	584

(備 考) 1. 電気事業者における需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について記載した。  
2. 自家用電気工作物設置者における供給支障の有無の区別は、他社事故波及の有無をいう。