

第1表の1 設備別電気事故件数

設置者の別 供給支障 事故発生箇所		電 気 事 業 者			自家用電気工作物設置者			合 計
		有	無	計	有	無	計	
発 電 所	水 力	15	51	66	1	6	7	73
	火 力	24	63	87		81	81	168
	燃 料 電 池							
	太 陽 電 池							
	風 力		24	24		1	1	25
	原 子 力		12	12		4	4	16
	計		39	150	189	1	92	93
変 電 所		72	14	86	2	4	6	92
送電線路 及び 特別高圧 配電線路	架 空	268	15	283	3	1	4	287
	地 中	12	3	15		1	1	16
	計	280	18	298	3	2	5	303
高 圧 配電線路	架 空	7,491	15	7,506		5	5	7,511
	地 中	279		279				279
	計	7,770	15	7,785		5	5	7,790
低 圧 配 電 線 路			13	13		4	4	17
需 要 設 備			29	29	385	173	558	587
他 社 事 故 波 及 (被 害 な し)		449		449	-		-	449
合 計		8,610	239	8,849	391	280	671	9,520
他社事故波及 (再掲)	電 気 事 業 者	11		11	-	-	-	11
	自家用電気工作物 を設置する者	450		450	-	-	-	450

(備 考) 1. 電気事業者における需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について記載した。
2. 自家用電気工作物設置者における供給支障の有無の区別は、他社事故波及の有無をいう。