

第1表の1 設備別電気事故件数

設置者の別 供給支障 事故発生箇所		電 気 事 業 者			自家用電気工作物設置者			合 計
		有	無	計	有	無	計	
発 電 所	水 力	7	33	40				40
	火 力	1	71	72		52	52	124
	原 子 力		7	7		1	1	8
	計	8	111	119		53	53	172
変 電 所		71	3	74		1	1	75
送電線路 及び 特別高圧 配電線路	架 空	229	17	246	2		2	248
	地 中	5	11	16		4	4	20
	計	234	28	262	2	4	6	268
高 圧 配電線路	架 空	8,056	16	8,072		1	1	8,073
	地 中	400	2	402				402
	計	8,456	18	8,474		1	1	8,475
低 圧 配 電 線 路		3	12	15				15
需 要 設 備			25	25	384	190	574	599
他社事故波及(被害なし)		507		507	-		-	507
合 計		9,279	197	9,476	386	249	635	10,111
他社事故波及 (再掲)	電 気 事 業 者	13		13	-	-	-	13
	自家用電気工作物を設置する者	495		495	-	-	-	495

- (備 考) 1. 電気事業者における需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について記載した。  
 2. 自家用電気工作物設置者における供給支障の有無の区別は、他社事故波及の有無をいう。