

第2表 電気供給支障事故の推移

(10電力計)

項 目	年 度				
	H10	11	12	13	14
供給支障事故件数(件)	10,250	9,861	8,616	7,785	9,279
{ 3時間以上	3,019	2,439	1,068	1,205	2,248
{ 3時間未満	7,231	7,422	7,548	6,580	7,031
供給支障事故率(件 / 億kWh)	1.28	1.21	1.03	0.94	1.10
{ 3時間以上	0.38	0.30	0.13	0.15	0.27
{ 3時間未満	0.91	0.91	0.90	0.80	0.84
年間需要電力量(億kWh)	7,990	8,169	8,379	8,241	8,415