

第3表 電気供給支障事故の推移

(10電力計)

区 分		年 度				
		H10	11	12	13	14
30分以上	5,000kW未満 (7,000kW未満)	9,269	8,715	7,315	6,722	8,061
	5,000kW以上 (7,000kW以上)	40	38	31	21	15
	計	9,309	8,753	7,346	6,743	8,076
10分以上 30分未満	5,000kW未満 (7,000kW未満)	622	675	645	647	710
	5,000kW以上 (7,000kW以上)	22	24	28	20	9
	計	644	699	673	667	719
10分未満		297	409	597	375	484
合 計		10,250	9,861	8,616	7,785	9,279

(備 考) 平成13年度より、(7,000kW未満)と(7,000kW以上)で区分した。