

第 2 表 電気供給支障事故の推移

(1 0 電力計)

項目	年度	H 8	9	10	11	12
	供給支障事故件数 (件)		8,080	7,899	10,250	9,861
{ 3 時間以上 3 時間未満	3 時間以上	1,610	1,306	3,019	2,439	1,068
	3 時間未満	6,470	6,594	7,231	7,422	7,548
供給支障事故率 (件 / 億 kWh)		1.04	1.00	1.28	1.21	1.03
{ 3 時間以上 3 時間未満	3 時間以上	0.21	0.17	0.38	0.30	0.13
	3 時間未満	0.84	0.83	0.91	0.91	0.90
年間需要電力量 (億 kWh)		7,746	7,915	7,990	8,169	8,379