

第4表 1 需要家（低圧受電）当たり停電状況

（ 10 電 力 計 ）

年度	区分	停 電 回 数 (延回数 / 需要家数)		停 電 時 間(分) (延時間 / 需要家数)		1回の停電当たりの 停電時間(分 / 回)	
		作 業	事 故	作 業	事 故	作 業	事 故
3		0.07	0.43 (0.20)	8	158 (139)	114	367 (695)
4		0.06	0.13 (-)	8	9 (-)	133	69 (-)
5		0.06	0.17 (-)	6	32 (-)	100	188 (-)
6		0.04	0.21 (0.04)	4	38 (30)	100	181 (750)
7		0.04	0.14 (-)	4	6 (-)	100	43 (-)
8		0.04	0.12 (-)	4	12 (-)	100	100 (-)
9		0.04	0.12 (-)	4	11 (-)	100	92 (-)
10		0.04	0.16 (-)	5	20 (-)	125	125 (-)
11		0.04	0.18 (0.04)	6	25 (21)	150	139 (675)
12		0.04	0.14 (-)	5	9 (-)	125	64 (-)

(備考) 1.平成8年度より沖縄電力を加え10電力計とした。(平成7年度以前のデータは9電力値)

2.()内の数値は、災害分の再掲である。